

P R Ü F U N G S Z E U G N I S

ST-19-06-05-03

- Produkt:** Complex Einmalöl / Holzart: Fichte
- Auftraggeber:** Complex - Josef Schellhorn GmbH
Egerbach 50a
6334 Schwoich
Österreich
- Grundlagen:** Bestimmung der rutschhemmenden Eigenschaften
gemäß DIN 51130:2014
- Prüfbericht:** 2717495 vom 13.04.2018
- Prüfergebnis:**

Eigenschaft	Ergebnis	Rutschhemmklasse gemäß DIN 51130:2014
Rutschhemmende Eigenschaften gemäß DIN 51130:2014	$\alpha_{ges} = 13,8^\circ$	R10

α_{ges} ... Gesamtakeptanzwinkel

Dresden, 05.06.2019



Leiter des Prüflaboratoriums




verantwortlicher Bearbeiter